DISCUSSIESTUK

KWADRANTENMODEL

DISCUSSIESTUK

BUITEN

Defensieve buiteninzet

Doel

1. **Overslag voorkomen**
2. **Effecten (milieu en maatschappelijk) beperken**

Toelichting

- Brandweerpersoneel wordt ingezet **buiten het gebouw, buiten de valschaduw.**
- Inzet is niet meer gericht op het brandende gebouw.

Criteria

- Constructie zodanig dat gebouw kan instorten.
- Schadebeperking aan gebouw is niet mogelijk.

Voorbeelden gebouwtypen

Elk gebouwtype.

Offensieve buiteninzet

Doel

1. **Overlevingscondities verbeteren en veilige betreding mogelijk maken**
2. **Uitbreiding voorkomen**
3. **De brand blussen**

Toelichting

- Brandweerpersoneel wordt ingezet **buiten het gebouw.**
- Kan voorbereidend zijn op een ander kwadrant.

Criteria

- Er zijn mogelijke slachtoffers binnen die niet direct via binneninzet gered kunnen worden.
- Je kunt inzetten binnen de valschaduw, de constructie is integer.
- Binneninzet is () te gevaarlijk.

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk bij bedrijfspanden, gebouwen zonder compartimentering en geschakelde gebouwen.

DEFENSIEF — **OFFENSIEF**

Defensieve binneninzet

Doel

1. **Ontruiming/redding aangrenzende (sub)brandcompartimenten mogelijk maken**
2. **Uitbreiding voorkomen, brand binnen (sub)brandcompartiment houden**

Toelichting

- Brandweerpersoneel wordt ingezet **in het gebouw, in een naastgelegen (sub)brandcompartiment**.
- Kan voorbereidend zijn op een ander kwadrant.

Criteria

- (Sub)Brandcompartiment kan (nog) niet veilig worden betreden vanwege brand- en/of rookontwikkeling.
- Aangrenzende (sub)brandcompartiment moet veilig betreden kunnen worden.
- In een gebouw bestaande uit meer dan één (sub)brandcompartiment.

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk cellengebouw, gezondheidsgebouwen, bijeenkomstgebouwen, hotels en hoogbouw.

Offensieve binneninzet

Doel

1. **Redding**
2. **Bestrijding rook en brand in compartiment**

Toelichting

- Brandweerpersoneel wordt ingezet **in het gebouw, binnen het brandcompartiment.**

Criteria

- Brand- en rookverspreiding moet zodanig zijn dat het betreden van het brandcompartiment nog een aanvaardbaar risico is.

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk bij brand in woningen.

BINNEN

Copyright: Procesteam Brandweerdoctrine, Brandweer Nederland/Brandweeracademie. ***VERSIE7****. Voor informatie: brandweerdoctrine@brandweernederland.nl*